

**Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport "Smart"- SA****Filiala a CNTEE Transelectrica SA**

Bucuresti, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1, Cod postal: RO-010325

Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J40/8613/2001; CUI: 14232728, CIF: RO14232728, CS: 38528600 lei


Adresa de corespondenta: Punct de lucru - Bucuresti, B-dul Gheorghe Sincai, nr.3 et. 1

sector 4, Cod Postal: RO-040311, Tel.: + 40 21 305.44.02; Fax: + 40 21 305.44.70; [www.smart-sa.ro](http://www.smart-sa.ro)**Sucursala Bacau**

Bacau, str. Oituz nr. 41; Cod postal: RO - 600251

Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J04/736/2001; CUI: 14296632; CIF: RO 14232728

Tel.: + 40 234207570; Fax: + 40 234586812



Serviciul Comercial Administrativ Arhiva

<b>SMART S.A.</b>	
<b>SUCURSALA SMART BACAU</b>	
INTRARE Nr.	5456
IESIRE	Anul 2013 Luna 10 Ziua 11

In atentie:	<b>OPERATORILOR ECONOMICI INTERESATI</b>
Institutia:	Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport "Smart " S.A. – Sucursala Bacau
Telefon:	0234/207570
Fax:	0234/586812
Nr. pagini:	7

### ANUNT DE INTENTIE PRIVIND ACHIZITIA DE indicatoare de securitate si placute identificare L.E.A. Smart Bacau

Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport "Smart " SA –Sucursala Bacau, avand ca obiect de activitate mentenanta retelei electrice de transport, organizeaza consultarea pietei, in vederea pregatirii achizitiei de :

#### 1) PLACUTA INDICATOARE DE SECURITATE = 110 BUC

Placutele indicatoare de securitate se vor confectiona din tabla emailata, dimensiuni h= 30cm, l = 22cm, grosime = 1mm, litera alba pe fond rosu, 4 gauri  $\phi 6$  in colturi , la 1cm de acestea, inscrisul va avea inaltimea de 1.5cm, fulger de culoare neagra in cerc si dedesubt int-un triunghi cu fundal rosu va fi scris : NU ATINGETI STALPII SI FIRELE CHIAR SI CAZUTE LA PAMANT PERICOL DE ELECTROCUTARE., conform schitei atasate(inscriptia se va realiza cu majuscule).Inscrisul si placutele trebuie sa fie rezistente UV, la actiunile meteorologice( sa reziste la umezeala, ploaie, ninsoare si soare)

#### 2) PLACUTA IDENTIFICARE LEA = 53 BUC

Placutele de identificare LEA se vor confectiona din tabla emailata, dimensiuni L= 29cm, l = 20,5cm, grosime = 1mm, litera neagra pe fond alb, 4 gauri  $\phi 6$  in colturi , la 1cm de acestea, inscrisul va avea urmatoarele dimensiuni:

Dimensiunea literei pentru textul „LEA 110kV HUSI – CIOARA” este de 2.5cm

Dimensiunea literei pentru textul „ CNTEE TRANSELECTRICA SA STT BACAU 1984 „ este de 1cm

Dimensiunea literei pentru textul „ S R T ” este de 2.5cm

Dimensiunea literei pentru textul „ ZONA DE PROTECTIE SI SIGURANTA LATIMEA TOTALA 37m (SIMETRICA FATA DE AXUL LEA)” este de 1cm

Dimensiunea literei pentru numerotarea stalpilor „1” este de 7cm

conform schitei atasate(inscriptia se va realiza cu majuscule).Inscrisul si placutele trebuie sa fie rezistente UV, la actiunile meteorologice( sa reziste la umezeala, ploaie, ninsoare si soare)


In acest context invitam operatorii economici interesati sa depuna oferte de pret in conformitate cu solicitarea, in urmatoarele conditii :

- 1.Criteriul de evaluare “ pretul cel mai scazut “
- 2.Livrare – Depozit Central Smart Bacau
- 3.Modalitatea de plata – OP la 30 zile
- 4.Limba de redactare a ofertei – limba romana
- 5.Sursa de finantare : C 266/2021

Oferta se intocmeste intr-un singur exemplar si va fi transmisa prin email la urmatoarea adresa : [dragos.puscalau@smartbc.ro](mailto:dragos.puscalau@smartbc.ro) pana in data de 16.10.2023 ora 16.00 .

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la Serviciul Comercial Administrativ Arhiva tel. 0745 988203 .

APROBAT  
Director  
Petrica Mihail



Avizat	Avizat	Intocmit
Director Economic Gabriela Nastasa	Director Mentenanta Dorel Girdianu	SCAA Dragos Puscalau

LEA 110kV HUSI - CIOARA CNTEE TRANSELECTRICA SA STT BACAU 1984	S
	T R
<b>1</b>	
ZONA DE PROTECTIE SI SIGURANTA LATIMEA TOTALA 37m (SIMETRICA FATA DE AXUL LEA)	

PENTRU ACEST MODEL NUMEROTARE STALPII: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23

<p>LEA 110kV</p> <p>HUSI - CIOARA</p> <p>CNTEE TRANSELECTRICA SA</p> <p>STT BACAU</p> <p>1984</p>	<p>S R T</p>
<p>24</p>	
<p>ZONA DE PROTECTIE SI SIGURANTA</p> <p>LATIMEA TOTALA 37m (SIMETRICA FATA DE AXUL LEA)</p>	

PENTRU ACEST MODEL NUMEROTARE STALPII : 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 81, 82, 83

LEA 110kV HUSI - CIOARA CNTEE TRANSELECTRICA SA STT BACAU 1984	S R T  75
ZONA DE PROTECTIE SI SIGURANTA LATIMEA TOTALA 37m (SIMETRICA FATA DE AXUL LEA)	

PENTRU ACEST MODEL NUMEROTARE STALPII : 75, 76, 77, 78, 79, 80

*Caracteristici placuta:*

FOND ALB CU SCRIS NEGRU

Dimensiune placuta L = 29cm; l = 20.5cm

Dimensiunea literei pentru textul „LEA 110kV HUSI – CIOARA” este de 2.5cm

Dimensiunea literei pentru textul „ CNTEE TRANSELECTRICA SA STT BACAU 1984 „ este de 1cm

Dimensiunea literei pentru textul „ S R T ” este de 2.5cm

Dimensiunea literei pentru textul „ ZONA DE PROTECTIE SI SIGURANTA LATIMEA TOTALA 37m (SIMETRICA FATA DE AXUL LEA)” este de 1cm

Dimensiunea literei pentru numerotarea stalpilor „1” este de 7cm

**LEA 220 kV**

**FAI-  
-SUCEAVA**

**CN TRANSELECTRICA SA  
ST BACAU  
1973**

**T S R**

**202**

**ZONA DE PROTECTIE SI SIGURANTA  
LATIMEA TOTALA 55 m (SIMETRICA FATA DE AX LEA)**