


**Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- SA**  
**Filiala a CNTEE Transelectrica SA**


Bucuresti, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1, Cod postal: RO-010325  
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J40/8613/2001; CUI: 14232728, CIF: RO14232728, CS: 38.528.600 lei  
Adresa de corespondenta: Punct de lucru - Bucuresti, B-dul Gheorghe Sincal, nr.3 et. 1  
sector 4, Cod Postal: RO-040311, Tel.: + 40 21 305.44.02; Fax: + 40 21 305.44.70; [www.smart-sa.ro](http://www.smart-sa.ro)



**Sucursala Bacau**

Bacau, str. Oituz nr. 41; Cod postal: RO - 600251  
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J04/736/2001; CUI: 14296632; CIF: RO 14232728  
Tel.: + 40 234207570; Fax: + 40 234586812 ; [www.smartbc.ro](http://www.smartbc.ro)

**ANUNT DE INTENTIE**  
**PRIVIND ACHIZITIA de**  
**"Dispozitiv de vizare sageata LEA"**



in cadrul proiectului finantat prin  
Planul National de Redresare si Rezilienta

**1) Date de contact beneficiar :**

Denumire :	Smart SA Sucursala Bacau
Sediu social :	Bacau, str. Oituz, nr 41
Adresa de corespondenta :	Mun. Bacau str. Oituz, nr. 41 cod postal RO-600251
Persoana de contact :	Dragos Puscalau
Email:	<a href="mailto:dragos.puscalau@smartbc.ro">dragos.puscalau@smartbc.ro</a>
Tel/ fax.	0745 988203 / fax : 0234 586812

**2)Sursa de finantare /date generale**

Sursele de finantare ale achizitiei: Fonduri europene	Proiect finantat din Planul National de Redresare si Rezilienta 2024
---	--

**3)Obiectul achizitiei**

Nr. Crt.	Denumire	UM	Cant.	Caracteristici tehnice minimal solicitate
1	Dispozitiv de vizare sageata LEA	buc	1	Conform specificatii tehnice anexate

Echippingul va contribui la realizarea de servicii de un nivel calitativ superior, crescand competitivitatea societatii pe piata de profil .

**4)Prezentarea ofertei :**


- Anuntul are scopul studiului de piata pentru potentiale oferte. Potentialii ofertanti vor prezenta oferte nominative/neangajante.
- Specificatiile tehnice cuprinse in anexa reprezinta specificatii tehnice preliminare.
- Potentialii ofertanti pot solicita clarificari/face observatii privitoare la specificatiile tehnice.
- Se accepta ofertarea echipamentelor cu caracteristici cuprinse inlauntrul intervalului, acolo unde sunt date plaje de valori.
- Intrucat caracteristicile sunt minimale si orientative, se accepta si variante alternative superioare.
- Vor fi luate in considerare toate ofertele care asigura un nivel cel putin egal sau superior al cerintelor tehnice minime obligatorii; ofertele cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in prezenta documentatie vor fi considerate neconforme.
- Orice posibile mentiuni sau referiri la o anumita sursa, origine, productie, un produs special, o marca de produs sau un tip de echipament, trebuie sa se considere ca au fost facute doar pentru a identifica cu usurinta tipul de produs si nu au ca efect favorizarea unor operatori

economici sau anumite produse. Aceste specificatii vor fi interpretate ca avand mentiunea "sau echivalent".

5. Data limita de depunere a ofertelor

<b>Data limita pentru transmiterea ofertelor prin e-mail sau la adresa de corespondenta</b>	<b>12.02.2024 ora 16.00</b>
---	-----------------------------

APROBAT  
Director  
Petrica Mihaila



Avizat	Avizat	Intocmit
Director Economic Gabriela Nastasa	Director Mentenanta Dorel Girdianu	SCAA Dragos Puscalau

*Handwritten signatures and initials:*  
Gabriela Nastasa  
Dorel Girdianu  
Petrica Mihaila




**FISA TEHNICA**  
**Dispozitiv de vizare sageata LEA**

Nr. crt.	Dispozitiv de vizare sageata LEA	Cerințe		Date tehnice garantate de furnizor	Observatii
<b>TIP, COD, VERSIUNE:</b>					
<b>1</b>	<b>Date generale</b>				
1.1	Aparat de tip portabil cu utilizare în teren	da/nu	da		
1.2	Imunitatea măsurătorii la perturbații electromagnetice din stațiile de transformare	da/nu	da		
1.3	Temperatură ambiantă la care se garantează funcționarea depozitare / transport	°C °C	-10 ..+50 -15...+55		
1.4	Alimentare de la acumulatori proprii reîncărcabili ce permit utilizarea continuă de minim 24 ore a trusei	da/nu	da		
1.5	Două seturi de acumulatori reîncărcabili	da/nu	da		
1.6	Alimentator la 230 V c.a. pentru acumulatorii proprii	da/nu	da		
1.7	Frecvență tensiune de alimentare	Hz	50		
1.8	Greutate maximă	kg	1		
1.9	Cutie ermetica pentru transport	da/nu	da		
1.10	Manual de utilizare in limba romana	da/nu	da		
<b>2</b>	<b>Condiții tehnice</b>				
2.1	Posibilitate selectării de standarde	da/nu	da		
2.2	Diametru conductor măsurat...	minim	12 mm		
2.3	Înălțimea conductorului măsurat	m	23 m		
2.4	Display (LCD)	da/nu	da		
2.5	Afișarea pe trusă a valorii tensiunii aplicate, a valorilor măsurate, cel puțin cu o zecimală	da/nu	da		
2.6	Sistem de iluminare a displayului în condiții de lumina scăzută	da/nu	da		
2.7	Obține pentru oprire automată după 3 minute (dacă aparatul nu este folosit)	da/nu	da		
2.8	Centrare laser	da/nu	da		
2.9	Buletin de verificare metrologica	da/nu	da		
<b>3</b>	<b>Garanții – asistență tehnică</b>				
3.1	Termen de garanție minim	luni	24		
3.2	Asigurarea serviciilor de garanție de un executant autorizat de furnizor cu rețea de service în România	da/nu	da		
<b>4</b>	<b>Cerințe privind securitatea muncii</b>				
4.1	Produsul corespunde reglementărilor de securitatea muncii	da/nu	da		

DIRECTOR

Petrica MIHAIL


 DIRECTOR  
DE MENTENANTA  
Dorel G. MANU

INTOCMIT

Irinel LAZAROIU